

## Beispielhafte Auflistung möglicher Komponenten, die unseren technischen Vorgaben entsprechen:

1. Rückspülbarer Wasserfilter (bei Standardanlagen bis 12 KW)
  - Fabrikat: Judo Wasseraufbereitung GmbH
  - Typ: JRSF – 1“ – 2“
  - Zusätzliche Daten: QNennstrom bis 5 m<sup>3</sup> / h / Maschenweite 0,5 mm
  
2. Rohrentlüfter
  - Fabrikat: Spirotech bv
  - Typ: SpiroTop DN 15
  
3. Membran-Druckausdehnungsgefäß (zur Aufnahme von Druckstößen) in Abhängigkeit von den Wohneinheiten gemäß der gültigen TAB Geothermie Gebäude mit einer Wohneinheit
  - Fabrikat: Reflex
  - Typ: Refix DE 25, 60, 200 (10 bar)
  
4. Volumenstromregulierventil mit Stellantrieb (bei Standardanlagen bis 12 KW)
  - Fabrikat: Oventrop
  - Typ: Cocon oder Hydromat
  - (Stromlos geschlossen)
  
5. Kugelhahn Globo H der Firma Heimeier mit Stellantrieb M106

Die Aufzählung erfolgt beispielhaft und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Empfehlung oder Aussage über die Qualität wird hiermit nicht gegeben.

Es handelt sich lediglich um Produkte, die unseren technischen Vorgaben entsprechen.

Die Liste wird laufend erweitert, sobald die von den Stadtwerken selbst verwendeten Produkte sich als geeignet und mit Blick auf die Besonderheiten der Geothermie als kompatibel herausgestellt haben.

